



**OLMQ nº 0938/24**

**Itaquaquetuba, 28 de maio de 2024.**

**Câmara Municipal de Itaquaquetuba  
Em resposta ao requerimento Nº 83/2024**

**A/C: Senhor Sidney Galvão dos Santos**

**Serviço/REF.:** Sentido de que viabilize análise técnica e reparo da malha asfáltica acometida de afundamento e vazamento da galeria, localizada na rua Graça Monteiro, altura do número 34, bairro Parque Residencial Marengo, neste município.


Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, formulada através do documento acima referenciado, cumpre-nos informar que a equipe de fiscalização esteve no local, executado sondagem de rede e teste de cloro. Foi identificado que se trata de água de mina, portanto não sendo de responsabilidade da Sabesp.

Sem mais para momento, aproveitamos o ensejo para reiterarmos protestos de mais alta estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Carolina Queiroz Dos Santos**  
**Gerente de Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê**



  
CÂMARA MUNICIPAL DE Itaquaquetuba  
**Marcelo Renato Sucena**  
Auxiliar Administrativo  
Recebido em 29/05/2024