


**Itaquaquecetuba, 21 de Agosto de 2017.**

**Ofício nº MLNI-0380/2017**

**Ref.: Vosso Ofício nº 105/2017/DSP**



Prezado Senhor:

Face requerimento nº 56/2017 de autoria do nobre Vereador Armando Tavares dos Santos Neto, anexo ao ofício referenciado, pelo qual requer informações sobre:


- Qual material utilizado pela SABESP para recapear as obras e restaurar o pavimento onde são prestados os serviços;
- Quais equipamentos são utilizados para fazer os reparos das tubulações de água no município de Itaquaquecetuba.

Informamos que as recomposições de pavimentos são executadas conforme Procedimento Operacional de Serviços da Sabesp e compreende reaterro com material de boa qualidade da escavação isento de pedras, panos, plásticos, madeira, turfa, etc., troca do solo com retirada do material de má qualidade e aplicação de BGS (Bica Graduada Simples) com reaterro compactado a 95% PN, na reposição de qualquer pavimento deverão ser obedecidos o tipo, as dimensões e a qualidade do pavimento encontrado. Para as Vias Locais deve ser executado base de 14 cm de BGS, imprimação ligante e 3,5 cm de CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente), para as Vias Coletoras: 24 cm de BGS, imprimação ligante e 5 cm de CAUQ e para as Vias Arteriais: 19 cm de BGS, imprimação ligante, 6 cm de Binder e 4 cm de CAUQ. A aplicação do material betuminoso não deverá ser executada quando as condições atmosféricas forem desfavoráveis.

Quanto aos equipamentos utilizados para fazer os reparos das tubulações de água no município de Itaquaquecetuba informamos: Caminhão com capacidade mínima de 3,5t, unidade hidráulica com rompedor e bomba de esgotamento, compactador de solo, bomba de teste hidrostático, equipamento de troca de ramal por método não destrutivo, manômetro, conjunto de ferramentas hidráulicas e máquina para corte de pavimento com serra circular.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterarmos protestos da mais alta estima e consideração,

Atenciosamente,

  
Roberto Fumio Hatakeyama  
MLNI - Pólo de Manutenção Alto Tietê – Itaquaquecetuba

Ilustríssimo sr. Presidente Ver. Roberto Carlos do Nascimento Tito  
Câmara Municipal de Itaquaquecetuba