


Itaquaquetuba, 02 de agosto de 2022.

Ofício nº 317/SMG/2022.

Ref.: Resposta EDP Requerimento nº 34/2022



Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar e-mail da empresa EDP (em anexo), em resposta ao Requerimento nº 34/2022.

Sendo o que se apresenta pelo momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,




**Marcelo Barbosa da Silva**

Secretário Municipal de Governo

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA**

*Elza Yuko Nishio*  
Oficial Administrativo

  
05/08/2022

Exmo. Senhor

**DAVID RIBEIRO DA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquetuba.

Zimbra

governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

**RE: Chegou nova solicitação no forms!**

**De :** Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br> seg, 01 de ago de 2022 14:04  
**Assunto :** RE: Chegou nova solicitação no forms! 11 anexos  
**Para :** governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

Prezados, boa tarde!

Em atenção sua solicitação de Avaliação e Substituição de Poste referente Requerimento 34-2022, registrada sob número de protocolo 314984787, segue a resposta da área responsável:

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de remoção de poste, realizado na nota DD 13842348.

E a substituição de poste na nota EP 13834226, Prevista para o 1º trimestre de 2023.

O número de porta 49 não oferece risco.

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

**Atenciosamente**  
**Alan Cesar**



Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



**De:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 1 de agosto de 2022 10:38  
**Para:** Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>  
**Assunto:** RES: Chegou nova solicitação no forms!

Prezados, bom dia!

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de remoção de poste, realizado na nota DD 13842348.

É a substituição de poste na nota EP 13834226, Prevista para o 1º trimestre de 2023.

O número de porta 49 não oferece risco.

Muito obrigado



Jonas França Da Silva  
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA  
Planejamento Da Manutenção

AV CASSIANO RICARDO,1973 SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12240 540 Brazil



**De:** Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>

**Enviada em:** quarta-feira, 18 de maio de 2022 16:08

**Para:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>

**Assunto:** Chegou nova solicitação no forms!

ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o remetente e o considerar de confiança.

Nova Solicitação de Rede Elétrica

Realizada por: [6362@edp.com.br](mailto:6362@edp.com.br)

Nº de Solicitação: 1017

Cidade: Itaquaquetuba

Foto: [{"name":"Requerimento 34-2022\_Ana Paula Simoes De 1.pdf","link":"[https://edponcloud-my.sharepoint.com/personal/7234\\_edp\\_com\\_br/Documents/Apps/Microsoft%20Forms/Sollicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Verifica%C3%A7%C3%A3o%20da%20Rede%20EI%C3%A9trica%20\(Copia/Foto/Requerimento%2034-2022\\_Ana%20Paula%20Simoes%20De%201.pdf](https://edponcloud-my.sharepoint.com/personal/7234_edp_com_br/Documents/Apps/Microsoft%20Forms/Sollicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Verifica%C3%A7%C3%A3o%20da%20Rede%20EI%C3%A9trica%20(Copia/Foto/Requerimento%2034-2022_Ana%20Paula%20Simoes%20De%201.pdf)","id":"01VLTB2BL36L6MPQTNOVCLKOYQES3P5TPV","type":null,"size":251033,"referenceId":"01VLTB2BLVWQSHAO3QNFYRRLKCOIB76SD","driveId":"b!VwKv5EdFqEa\_Dz8\_ggToj5jssS2oz9FDiGqX44DqWzqUokcJs-J0TrGu0R-EgBzq","status":1,"uploadSessionUrl":null}]

Local: Serra do Caiapó, Jardim Paineira,

If you want to unsubscribe from these emails, please use [this form](#).

#### AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Esta mensagem e os arquivos em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente.

Zimbra

governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

**RE: Resposta a solicitação 1018\_2022 - Poste Demanda**

3

**De :** Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br> seg, 01 de ago de 2022 12:28  
**Assunto :** RE: Resposta a solicitação 1018\_2022 - Poste Demanda 11 anexos  
**Para :** governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

Prezados, Boa tarde!

Em atenção sua solicitação de Avaliação e Substituição de Poste, registrada sob número de protocolo 314970278, segue a resposta da área responsável:

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 3 postes (Altura dos n° 122,170 e 200). Previstos para 1º trimestre de 2023.

Nota EP – 13841490

Localização:

Serra da Estrela, Jardim Paineira – Itaquaquetuba

Muito obrigado

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

**Atenciosamente**  
**Alan Cesar**



Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



**De:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 1 de agosto de 2022 10:46  
**Para:** Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>  
**Assunto:** Resposta a solicitação 1018\_2022 - Poste Demanda

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 3 postes (Altura dos nº 122,170 e 200). Previstos para 1º trimestre de 2023.

Nota EP – 13841490

Localização:

Serra da Estrela, Jardim Paineira – Itaquaquetuba

Muito obrigado



Jonas França Da Silva  
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA  
Planejamento Da Manutenção

AV CASSIANO RICARDO,1973 SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12240 540 Brazil



**De:** Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>  
**Enviada em:** quarta-feira, 18 de maio de 2022 16:10  
**Para:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Assunto:** Chegou nova solicitação no forms!

ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o remetente e o considerar de confiança.

Nova Solicitação de Rede Elétrica

Realizada por: [6362@edp.com.br](mailto:6362@edp.com.br)

Nº de Solicitação: 1018

Cidade: Itaquaquetuba

Foto: [{"name":"Requerimento 34-2022\_Ana Paula Simoes De 2.pdf","link":"[https://edponcloud-my.sharepoint.com/personal/7234\\_edp\\_com\\_br/Documents/Apps/Microsoft%20Forms/Soli](https://edponcloud-my.sharepoint.com/personal/7234_edp_com_br/Documents/Apps/Microsoft%20Forms/Soli)"}]

Zimbra

governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

**RE: Resposta a solicitação 1020\_2022**

S

**De :** Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br> seg, 01 de ago de 2022 12:17  
**Assunto :** RE: Resposta a solicitação 1020\_2022 11 anexos  
**Para :** governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

Prezados, Bom dia!

Em atenção sua solicitação de Avaliação e Substituição de Poste, registrada sob número de protocolo 314970273, segue a resposta da área responsável:

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 5 postes, previstos para 1º trimestre de 2023. Poste localizado no nº de porta 11 trata-se de um poste telefônico, não está sendo contemplado.

Nota EP – 13841622

Localização:

Serra da Cantareira, Jardim Paineira – Itaquaquecetuba

Muito obrigado

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

**Atenciosamente**  
**Alan Cesar**



Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



**De:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 1 de agosto de 2022 10:55  
**Para:** Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>  
**Assunto:** Resposta a solicitação 1020\_2022

6

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 5 postes, previstos para 1º trimestre de 2023. Poste localizado no nº de porta 11 trata-se de um poste telefônico, não está sendo contemplado.

Nota EP – 13841622

Localização:

Serra da Cantareira, Jardim Paineira – Itaquaquecetuba

Muito obrigado



Jonas França Da Silva  
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA  
Planejamento Da Manutenção

AV CASSIANO RICARDO,1973 SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12240 540 Brazil



**De:** Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>  
**Enviada em:** quarta-feira, 18 de maio de 2022 16:14  
**Para:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Assunto:** Chegou nova solicitação no forms!

ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o remetente e o considerar de confiança.

Nova Solicitação de Rede Elétrica

Realizada por: [6362@edp.com.br](mailto:6362@edp.com.br)

Nº de Solicitação: 1020

Cidade: Itaquaquecetuba

Foto: [{"name": "Requerimento 34-2022\_Ana Paula Simoes De 4.pdf", "link": "<https://edponcloud->"}]

**De:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 1 de agosto de 2022 10:47  
**Para:** Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>  
**Assunto:** Resposta a solicitação 1019\_2022 - Poste Demanda

7

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 3 postes (Altura dos nº 122,170 e 200). Previstos para 1º trimestre de 2023.

Nota EP – 13841490

Localização:

Serra da Estrela, Jardim Paineira – Itaquaquetuba

Muito obrigado



Jonas França Da Silva  
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA  
Planejamento Da Manutenção

AV CASSIANO RICARDO, 1973 SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12240 540 Brazil



**De:** Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>  
**Enviada em:** quarta-feira, 18 de maio de 2022 16:12  
**Para:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Assunto:** Chegou nova solicitação no forms!

ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o remetente e o considerar de confiança.

Nova Solicitação de Rede Elétrica

Realizada por: [6362@edp.com.br](mailto:6362@edp.com.br)

Nº de Solicitação: 1019

Cidade: Itaquaquetuba

Foto: [{"name": "Requerimento 34-2022\_Ana Paula Simoes De 3.pdf", "link": "https://edponcloud-my.sharepoint.com/personal/7234\_edp\_com\_br/Documents/Apps/Microsoft%20Forms/Solici%20cita%20de%20Verifica%20da%20Rede%20El%C3%A9trica%20de%20Itaquaquetuba%20-%201019.pdf"}]



Zimbra

governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

**RE: Resposta a solicitação 1019\_2022 - Poste Demanda**

8

**De :** Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br> seg, 01 de ago de 2022 12:19**Assunto :** RE: Resposta a solicitação 1019\_2022 - Poste Demanda

11 anexos

**Para :** governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

Prezados, Boa tarde!

Em atenção sua solicitação de Avaliação e Substituição de Poste, registrada sob número de protocolo 314970275, segue a resposta da área responsável:

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 3 postes (Altura dos nº 122,170 e 200). Previstos para 1º trimestre de 2023.

Nota EP – 13841490

Localização:

Serra da Estrela, Jardim Paineira – Itaquaquecetuba

Muito obrigado

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

**Atenciosamente**  
**Alan Cesar**Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



Zimbra

governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

**RE: Resposta a solicitação 1027\_2022 - Poste Demanda**

9

**De :** Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br> seg, 01 de ago de 2022 13:48**Assunto :** RE: Resposta a solicitação 1027\_2022 - Poste Demanda

📎 11 anexos

**Para :** governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

Prezados, Boa tarde!

Em atenção sua solicitação de Avaliação e Substituição de Poste, registrada sob número de protocolo 314984784, segue a resposta da área responsável:

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 2 postes, previstos para 1º trimestre de 2023. O poste localizado no nº 46 não oferece risco.

Nota EP – 13833710

Localização:

Serra da Seringa, Jardim Paineira – Itaquaquecetuba

Muito obrigado

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

**Atenciosamente**  
**Alan Cesar**Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:



**De:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 1 de agosto de 2022 11:03  
**Para:** Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>  
**Assunto:** Resposta a solicitação 1027\_2022 - Poste Demanda

b

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 2 postes, previstos para 1º trimestre de 2023. O poste localizado no nº 46 não oferece risco.

Nota EP – 13833710

Localização:

Serra da Seringa, Jardim Paineira – Itaquaquecetuba

Muito obrigado



Jonas França Da Silva  
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA  
Planejamento Da Manutenção

AV CASSIANO RICARDO, 1973 SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12240 540 Brazil



**De:** Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>  
**Enviada em:** quarta-feira, 18 de maio de 2022 16:24  
**Para:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Assunto:** Chegou nova solicitação no forms!

ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o remetente e o considerar de confiança.

Nova Solicitação de Rede Elétrica

Realizada por: [6362@edp.com.br](mailto:6362@edp.com.br)

Nº de Solicitação: 1027

Cidade: Itaquaquecetuba

Foto: [{"name": "Requerimento 34-2022\_Ana Paula Simoes De 11.pdf", "link": "https://edponcloud-my.sharepoint.com/personal/7234\_edp\_com\_br/Documents/Apps/Microsoft%20Forms/Soli"}]

**De:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 1 de agosto de 2022 11:08  
**Para:** Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br>  
**Assunto:** Resposta a solicitação 1031\_2022 - Poste Demanda

JL

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 5 postes (Altura dos nº 121,181,251,301 e 321), previstos para 1º trimestre de 2023.

Nota EP – 13833727

Localização:

Serra do Norte, Jardim Paineira – Itaquaquetuba

Muito obrigado



Jonas França Da Silva  
EDP SP DISTRIB DE ENERGIA  
Planejamento Da Manutenção

AV CASSIANO RICARDO,1973 SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12240 540 Brazil



**De:** Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>  
**Enviada em:** quarta-feira, 18 de maio de 2022 16:46  
**Para:** Jonas França Da Silva <jonas.franca@edp.com>  
**Assunto:** Chegou nova solicitação no forms!

ATENÇÃO: esta mensagem foi enviada por um remetente externo. Não clique nem abra nenhum link ou anexo, exceto se reconhecer o remetente e o considerar de confiança.

Nova Solicitação de Rede Elétrica

Realizada por: [6362@edp.com.br](mailto:6362@edp.com.br)

Nº de Solicitação: 1031

Cidade: Itaquaquetuba

Foto: [{"name":"Requerimento 34-2022\_Ana Paula Simoes De 15.pdf","link":"[https://edponcloud-my.sharepoint.com/personal/7234\\_edp\\_com\\_br/Documents/Apps/Microsoft%20Forms/Solicitacao%20de%20Verificacao%20da%20Rede%20EI%20](https://edponcloud-my.sharepoint.com/personal/7234_edp_com_br/Documents/Apps/Microsoft%20Forms/Solicitacao%20de%20Verificacao%20da%20Rede%20EI%20)"}]

Zimbra

governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

**RE: Resposta a solicitação 1031\_2022 - Poste Demanda**

J2

**De :** Grandes Clientes <grandescientes@edpbr.com.br> seg, 01 de ago de 2022 13:39**Assunto :** RE: Resposta a solicitação 1031\_2022 - Poste Demanda

11 anexos

**Para :** governo@itaquaquetuba.sp.gov.br

Prezados, Boa tarde!

Em atenção sua solicitação de Avaliação e Substituição de Poste, registrada sob número de protocolo 314975020, segue a resposta da área responsável:

Prezados, bom dia !

Conforme inspeção realizada, foi identificado a necessidade de melhorias na rede, que irão contemplar a substituição de 5 postes (Altura dos nº 121,181,251,301 e 321), previstos para 1º trimestre de 2023.

Nota EP – 13833727

Localização:

Serra do Norte, Jardim Paineira – Itaquaquetuba

Muito obrigado

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

**Atenciosamente**  
**Alan Cesar**Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:

