

Brasília, 13 de maio de 2016.

Ao Vereador
Wilson dos Santos
Presidente
Câmara Municipal
Itaquaquecetuba /SP

Assunto: Doc. SIC nº 48574.000669/2016-00. Qualidade do Fornecimento de Energia

Senhor Presidente,

1. Recebemos o Ofício nº 12/2016/DSP, protocolo nº 48513.004779/2016-00, da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, que trata da qualidade do fornecimento de fornecimento de energia elétrica na Rua Fernando Pessoa, no Bairro Parque Piratininga, Itaquaquecetuba/SP.
2. De forma a obter subsídios para a análise da questão, foi encaminhado o Ofício nº 219/2016-SMA/ANEEL à concessionária Bandeirante Energia, solicitando informações sobre o assunto.
3. Sobre o assunto, a distribuidora informou que as três principais causas das interrupções do fornecimento de energia elétrica ocorridas no município de Itaquaquecetuba, nos últimos 12 meses, foram galhos de árvores; abalroamento; e deterioração de equipamentos.
4. Segundo a distribuidora, após análise nos sistemas da concessionária, apurou-se possível sobrecarga no circuito da rua mencionada, e, em função disso, foi emitida a nota 500469074 para realização de plano de medição, após o resultado, será deliberado providências para a regularização do fornecimento, caso seja necessário.
5. A distribuidora ressaltou que a região está integrada ao cronograma de manutenções deste ano. Segundo a concessionária, são realizadas ações preventivas contínuas, como poda de árvores, a fim de minimizar o impacto de agentes externos sob as redes de energia elétrica que abastecem a região, bem como, é realizada atualização constante dos equipamentos que compõem o sistema de distribuição e dos processos internos, visando garantir a segurança e a qualidade no fornecimento de energia elétrica.

