



## OFÍCIO MLNS – 1949/2023

**Referência.:** Ofício nº 423/2023/DSP da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

**Requerimento:** nº 207/2023

**Assunto:** Solicitação de estudo de retirada de estação de bombeamento (booster) na Av. Pedro Albuquerque da Cunha Lopes, altura do nº 800, Jardim Patrícia, km 40.

Ilmo. Vereador

**David Ribeiro da Silva**

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

*Edg*  
*01/03/2024*

Em resposta à solicitação do Vereador Fábio Aparecido Burgue, informamos que a estação de bombeamento “Booster Perobal”, Estrada do Perobal, 2.300 – Itaquaquecetuba/SP, mencionado no ofício como Avenida Pedro da Cunha Albuquerque, altura do número 800 – Km 40 – Jardim Patrícia – Itaquaquecetuba/SP, é essencial, cuja função é aumentar a pressão da água em áreas com abastecimento de água insuficiente, como locais altos, com topografia acidentada e/ou distantes em relação ao ponto de distribuição. Visa ainda manter o nível de pressão desejado ao abastecimento regular.

A situação levantada, isto é, impedimento do tráfego de pedestres, pois está localizado na calçada, realmente foi constatada e foram realizadas análises deste equipamento em específico e levantada a complexidade do atendimento à solicitação, devido a importância do equipamento ao abastecimento da área atendida. Para que consigamos realizar o atendimento da solicitação serão necessários estudos, projetos e obras de remanejamento/reimplantação. Para tanto é necessário tempo para cada etapa, inclusive processos licitatórios de contratação para cada uma delas.

Informamos que tal solicitação está sendo observada e dadas as tratativas iniciais para que o remanejamento aconteça. Serão informadas as etapas assim que as mesmas aconteçam sequencialmente o que pode se estender até meados de 2025.

A Sabesp reafirma o compromisso de prestar adequadamente seus serviços, para poder atender os clientes com qualidade.





Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterarmos protestos da mais alta estima e consideração.

Suzano, 29 de fevereiro de 2024

Atenciosamente

**Jocelma Gonçalves da Silva**  
Gerente  
*Polo de Manutenção Alto Tietê – Suzano - OLMS*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE0B-4B7D-DF1E-83CD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOCELMA GONCALVES DA SILVA (CPF 277.XXX.XXX-89) em 29/02/2024 15:40:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/DE0B-4B7D-DF1E-83CD>

<b>CORRESPONDÊNCIA</b>
N.º <u>110</u> , <u>7074</u>
RECEBI EM <u>01</u> , <u>03</u> , <u>7074</u>